

Wielandwerke AG
M. Scharf
Graf Alco Strasse 34
89079 Ulm
Deutschland

Zürich, 2. Juni 2009 / Rh

Verwendung der Kupfer-Zink-Legierung ECOBRASS SW1

Sehr geehrter Herr Scharf

Wir beziehen uns auf unser Telefongespräch vom 18. Mai 2009 und bestätigen Ihnen gerne, dass die nachfolgend aufgeführte Kupfer- Zink- Legierung bestehend aus

Cu 75 - 77 %
Zn Rest
Si 3,0 - 3,5 %
P 0,02 - 0,06 %
Pb max. 0,1 %


unvermeidbare Begleitelemente:

Aluminium	≤ 0,8 %
Eisen	≤ 0,3 %
Mangan	≤ 0,1 %
Nickel	≤ 0,2 %
Zinn	≤ 0,3 %
Sonstige (jeweils)	≤ 0,02 %
Sonstige (insgesamt)	≤ 0,25 %

in der Schweiz von der zuständigen Kommission W-UK 7 anlässlich der Sitzung vom 20. November 2008 zur Anwendung freigegeben wurde.

Der Werkstoff darf zur Herstellung von Produkten für die Trinkwasserinstallation verwendet werden.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches



Robert Haas
Leiter Technische Prüfstelle Wasser